



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

29.11.2017

№ 0217

При проведении плановой выездной проверки в отношении **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» города Кирова** (далее – МБОУ СОШ №2 города Кирова), по адресу: 610044, Кировская область, г.Киров, ул.Мира, д.34 и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 29.11.2017 №0785, экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 20.11.2017 №09-1667-2017-ГЗ, экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 15.11.2017 №10-1633-2017-ГЗ, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Оборудовать площадку для сбора мусора, в том числе размеры площадки, в соответствии с требованиями п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
Срок исполнения – 20.08.2019
2. Привести внутреннюю отделку стен и потолков на лестничных клетках, коридоре 2-го этажа у административных кабинетов, холлах 2-го и 3-го этажей блока начальной школы, учебных кабинетах №№ 25,26,27,29,30,31,32,44,48, книгохранилище, слесарной и столярной мастерских, кабинете домоводства (для обучения навыкам приготовления пищи) с целью обеспечения проведения качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.4.28, п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
Срок исполнения – 20.08.2019
3. Привести покрытие пола в учебных кабинетах №№ 9,13,14,19,28,29,30,32,48, лаборантской кабинета №40 (физики), библиотеке (книгохранилище), медицинском кабинете (для работы с документацией), коридоре 1-го этажа; гардеробе; на лестничных клетках и при входе в обеденный зал в соответствии с требованиями п.4.29., п.4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 20.08.2019

4. Провести замену (либо ремонт) оконных блоков и обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета в учебных кабинетах №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 48, 49, кабинете домоводства (для обучения навыкам приготовления пищи), кабинете технологии (для кройки и шитья), слесарной и столярной мастерских, коридорах и холлах 2-го, 3-го и 4-го этажей, туалетах для мальчиков на 2-м и 3-м этажах, библиотеке, книгохранилище, медицинском кабинете, процедурном кабинете с целью обеспечения проветривания помещений, очистки и мытья стекол в соответствии с требованиями п.6.8., п.6.9., п.6.10., п.7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 20.08.2019

5. Обеспечить обучающихся начальных классов в кабинетах №№ 11,12,13,15,16,19 учебными столами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, обеспечить подбор учебной мебели для обучающихся начальных классов согласно их росту в кабинетах №№ 9,10,12,13,15 в соответствии с требованиями п.5.1., п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 20.08.2019

6. Оборудовать кабинет информатики №23 рабочими стульями (креслами) в соответствии с требованиями п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.9.6., п.9.7., п.11.6. (приложение 5) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Срок исполнения – 20.08.2019

7. Оборудовать вытяжной шкаф в кабинете химии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 20.08.2019

8. Привести уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№13 и 22, коэффициент пульсации в кабинетах №№14 и23 в соответствии с требованиями п.7.2.1., п.7.2.2., п.7.2.3., п.7.2.4., п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.3.1.5. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с последующим инструментальным контролем.

Срок исполнения – 20.08.2019

9. Обеспечить количество обучающихся в начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося в соответствии с требованиями п.4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 20.08.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» города Кирова**, законный представитель – Машкина Светлана Арисовна, директор МБОУ СОШ №2 города Кирова

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по пунктам 1-9 в срок до **20.08.2019** в Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Е.В.Рубцова

Копию настоящего предписания получил: « 29 » июля 2017г.

директор
(должностное лицо)

[Signature]
(подпись)

Мамкина С.А.
(Ф.И.О)