



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 606/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Кирова

(ИНН 4347028384, ОГРН 1034316524208);

директору Машкиной Светлане Арисовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области Ермолина Сергея Анатольевича № 606 от 28.09.2018

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
в период:

25 октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

26 октября 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области капитаном внутренней службы Лепешкиным Юрием Геннадьевичем: в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Кирова по адресу: г. Киров, ул. Мира, 34.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ СОШ № 2 г. Кирова Машкиной С.А.

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препин сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На четвертом этаже возле каб. 25, каб.32 эвакуационное освещение не включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (светильники аварийного освещения, находится в неисправном состоянии, не горят).	ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171(далее СП 1.13130.2009) п. 61, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.08.2019	
2.	В кабинете № 49 при числе посадочных мест более 15 человек двери эвакуационного выхода открываются не походу направления эвакуации.	ст.89 ФЗ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 Свод правил «системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы». Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.08.2019	
3.	На первом этаже в помещении книгохранилища в месте пересечения воздуховода и ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (в месте пересечения воздуховода со стеной помещения книгохранилища категории В-2) отсутствует противопожарный клапан.	ч.1,2 ст.138 ФЗ № 123-ФЗ п. 6.10., п.6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами: - систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;	01.08.2019	
4.	На первом этаже с торца 4х этажного здания перед наружной дверью (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка не соответствует глубине не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (по факту дверь 88 см., крыльцо 110 см.).	ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 8.1.3. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	01.08.2020	
5.	В лестничной клетке, ведущей с главного холла на второй этаж эвакуационное освещение не включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (светильники аварийного освещения, находится в неисправном состоянии, не горят).	ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 61, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.08.2019	
6.	В лестничной клетке, левого крыла эвакуационное освещение не включаться автоматически при	ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» Утвержден и введен в действие	01.08.2019	

	прекращении электропитания рабочего освещения (светильники аварийного освещения, находится в неисправном состоянии, не горят).	Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 61, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.		
7.	В лестничной клетке, правого крыла на 2, 3, 4 этажах эвакуационное освещение не включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (светильники аварийного освещения, находится в неисправном состоянии, не горят).	ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 61, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.08.2019	
8.	Складские помещения в здании с категорией В-2, В3 не оборудованы первичными средствами пожаротушения с требуемым рангом тушения модельного очага пожара 4А (по факту огнетушители с рангом 2А)	п. 465, приложение № 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.08.2019	
9.	Помещение, уличного отдельно стоящего склада с категорией В-2, не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 54 ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.п. А3, А4, А10 таблица А3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 3, 4, 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Государственный инспектор г.  
Кирова по пожарному надзору  
(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)


Лепешкин Ю.Г.  
(фамилия, инициалы)




« 26 » октября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность)

  
(фамилия, инициалы)

« 26 » октября 20 18 г.